

Kraków, 26.09.2024 r.
ZDW/PW/2024/7036/DN4/BJ
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-41/24

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada do skrzyżowania typu rondo w ciągu DW 791 (ul. 29 Listopada) w m. Olkusz (nr ZDW-DN-4-271-41/24)

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 3

Występuje rozbieżność między projektem technicznym, a przedmiarem. Ilości studni fi 1200 na rysunkach jest 6szt , a przedmiarach 4szt? Nie podano ilości studni przykanalikowych w przedmiarach. (Na rysunkach są 3 szt)

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiaru robót błędnie podana została ilość (szt.) studni fi 1200 wymaganych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia – zgodnie z projektem technicznym należy wykonać 6 szt. studni fi 1200, jak również omyłkowo nie została w przedmiarze ujęta pozycja dotycząca studni przykanalikowych, które należy wykonać w ilości 3 szt. Mając powyższe na uwadze Zamawiający udostępnia niniejszym przedmiar robót skorygowany w zakresie poz. 4.1.2.2. (odnośnie ilości studni fi 1200) oraz uzupełniony o dodaną poz. 4.2.1.2. (dotyczącą wykonania studni przykanalikowych) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp3/postepowanie41_24.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 26.09.2024 r.*

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony został on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy do sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa udostępniona w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości

poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

Pytanie nr 4

Występuje również rozbieżność między PZT, a profilem kanalizacji deszczowej? (Opis studni, ilość)

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wspomniane w pytaniu rozbieżności pomiędzy PZT a profilem kanalizacji deszczowej wynikają z oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na zdublowaniu opisu studni Sd_2.2 na profilu kanalizacji deszczowej. Mając powyższe na uwadze Zamawiający udostępnia niniejszym stosownie skorygowany rys. 6.2 *Przekrój podłużny – kanalizacja opadowa w rejonie ronda* – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp3/postepowanie41_24.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 26.09.2024 r.*

Pytanie nr 5

Czy projektowaną kanalizację deszczową pod drogą należy wykonać metodą przewiertu lub przecisku?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż kanalizację deszczową pod drogą należy wykonać metodą przewiertu sterowanego.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a