

Kraków, 10.05.2024 r.
ZDW/PW/2024/3450/DN-4/DS
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-16/24

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach województwa małopolskiego (RFRD) – etap I – z podziałem na części (nr ZDW-DN-4-271-16/24)

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 13:

Prosimy o potwierdzenie w udostępnionym przedmiarze robót dla części 3 widnieje pozycja dotycząca zakupu i dostawy fundamentów pod lampy natomiast brak jest pozycji zakupu lamp. 1. Czy Zamawiający wymaga montaż lamp w ramach zamówienia oraz dokonania przyłącza?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w kontekście Części nr 3 zakres zamówienia obejmuje jedynie wykonanie fundamentów pod lampy, natomiast nie obejmuje montażu lamp, czy wykonania przyłącza elektrycznego do istniejącej instalacji energetycznej – zgodnie z zapisami pkt 1 lit. c OPZ (cyt.) *Zakres etapu nr I instalacji oświetlenia ulicznego obejmuje wykonanie linii kablowej nN typu YAKXS 4x35 mm² w rurach osłonowych, ułożenie bednarki we wspólnym wykopie, ułożenie fundamentów pod lampy wraz z wyprowadzeniem kabli. Etap nr I dotyczy instalacji oznaczonej w projekcie numerami od L2/9 do L2/17, (nie obejmuje słupów i lamp).* Treść przedmiaru robót odzwierciedla zatem w prawidłowy sposób zakres prac w tym kontekście, jakie objęte są przedmiotem tego zamówienia.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a