

Kraków, 29.05.2024 r.
ZDW/PW/2024/3963/DN-4/DS
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-30/24

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka DW 966 w m. Zagórzany (nr ZDW-DN-4-271-30/24)

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 284 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 55:

Czy Zamawiający posiada uzgodnienie projektu zabezpieczenia sieci teletechnicznej z Fibreway sp.z o.o. oraz Orange Polska S.A.? Prosimy o dołączenie do dokumentacji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż posiada uzgodnienie projektu zabezpieczenia sieci teletechnicznej ze strony właściciela sieci (ORANGE Polska S.A.) w związku z budową drogi objazdowej w postaci zatwierdzenia opracowanego projektu zagospodarowania terenu budowy drogi objazdowej, który udostępniony jest w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ) – przedmiotowe zabezpieczenie polegać ma na zamontowaniu rur ochronnych dwudzielnych 160 mm o łącznej długości 32 mb. W załączeniu udostępnia się uzgodnienie projektu zabezpieczenia sieci teletechnicznej w postaci zamieszczonego już w OPZ projektu zagospodarowania terenu budowy drogi objazdowej zawierającego dodatkową adnotację (planszę) o jego uzgodnieniu przez właściciela sieci – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie30_24.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 29.05.2024 r.*

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a