

Kraków, 01.10.2024 r.
ZDW/PW/2024/7122/DN-4/DS
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-86/24

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Przebudowa DW 953 w m. Zebrzydowice (nr ZDW-DN-4-271-86/24)

- I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 284 ust. 1, 2, i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 1:

Jakie rury należy użyć do budowy kanalizacji? Czy PP dwuścienne, PP Lite czy PCV Lite? Nie ma wzmianki w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż do budowy kanalizacji deszczowej należy użyć rur dwuściennych z PP o sztywności obwodowej SN8 zgodnie z przedmiarem robót (udostępnionym w ramach OPZ – zał. nr 1 SWZ).

Pytanie nr 2:

Jakie studnie rewizyjne i wodościekowe należy użyć do budowy kanalizacji Czy betonowe? Czy żelbetowe? Nie ma wzmianki w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż do budowy studni rewizyjnych i wodościekowych kanalizacji deszczowej należy użyć kręgów betonowych.

Pytanie nr 3:

Proszę o zamieszczenie specyfikacji technicznej. Brak w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź

Zamawiający w kontekście powyższego pytania udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma brakujący dokument w postaci Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), którego wcześniejsze nieudostępnienie było wynikiem niezamierzonej i nieuświadomionej wcześniej omyłki polegającej na niewgraniu na serwerze wymaganego pliku – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie86_24.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 01.10.2024 r.*

Pytanie nr 4:

Proszę o przesłanie rysunków przejścia rur pod drogą. Jaki rodzaj przewiertu. Jaki materiał rur. Jaka rura osłonowa. Ewentualnie jeżeli Projektant zdecyduje się na rozkop to proszę o przekrój.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przejścia projektowanej kanalizacji deszczowej pod drogą należy wykonać metodą rozkopu i odtworzenia konstrukcji nawierzchni. Zamawiający nie posiada przekroju uszczegółwiającego rozkop. Odtwarzaną konstrukcję nawierzchni drogi wojewódzkiej należy wykonać analogicznie jak na projektowanych poszerzeniach nawierzchni. Patrz również na odpowiedź nr 1.

Pytanie nr 5:

Czy warstwę ścieralną poszerzeń jezdni można wykonać z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70? W opisie: nawierzchnia na poszerzeniu jezdni 4cm warstwa ścieralna z SMA 1. W przekroju typowym AC 11 S 50/70

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 zgodnie z udostępnionym przekrojem typowym oraz przedmiarem robót (udostępnionych w ramach OPZ – zał. nr 1 SWZ).

Pytanie nr 6:

Czy nawierzchnie z kostki brukowej mogą być wykonane z kostki typu behaton? Przekrój typowy sugeruje jodełkę z kostki holland. Podraża to wykonanie inwestycji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż do wykonania projektowanych nawierzchni z brukowej kostki betonowej można zastosować kostkę typu *behaton*, przy zastrzeżeniu iż posiada ona parametry zgodne z dokumentacją techniczną.

Pytanie nr 7:

Czy kotwy w ażurach można wykonać zamiennie palikami drewnianymi? Zaprojektowano kotwy stalowe średnicy 7-10 cm co znacznie podraża wykonanie umocnienia ażurami.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż umocnienia skarp płytami ażurowymi dla zakresu projektu objętego niniejszym zamówieniem należy wykonać zgodnie z Rys. nr 4.1 – *Typowy przekrój poprzeczny nr 8*, który nie przewiduje kotwienia płyt ażurowych.

Pytanie nr 8:

Czy w ramach realizacji należy dostarczyć i zamontować wiaty przystankowe? Jeżeli tak to proszę o przesłanie rysunków technicznych wiat wraz z opisem.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie nie przewiduje montażu wiat przystankowych.

Pytanie nr 9:

Czy nad budowaną kanalizacją deszczową należy wykonać wymianę gruntu czy też kanalizację należy zasypać gruntem rodzimym.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zasypanie wykopów pod projektowaną kanalizację deszczową (powyżej poziomu warstw podsypki, obsypki i zasyпки kanału z piasku) gruntem rodzimym pod warunkiem wykazania jego przydatności do budowy dolnych warstw nasypu

zgodnie z udostępnianym w ramach niniejszego pisma dokumentem w postaci STWiORB – patrz odpowiedź na pytanie nr 3. Szczegółowy opis wymagań dot. wykopów / nasypów zawarty jest w poz. D-02.03.01. *Wykonanie nasypów* przedmiotowej specyfikacji.

- II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oprócz wniosków o wyjaśnienie treści SWZ zamieszczonych w ramach pkt I wpłynęły również inne pytania, na które Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi (wyjaśnień).
- III. Jednocześnie Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert	– 08.10.2024 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert	– 08.10.2024 r. godz. 11:00

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania zamienne str. 18, 19 i 35 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 01.10.2024 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów.

Przedmiotowe zmiany terminów zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu 20.09.2024 r. pod nr 2024/BZP 00509327/01 (w ramach zmiany zapisów sekcji VIII pkt 8.1.), 8.3.) i 8.4.) ogłoszenia), w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (z dnia 01.10.2024 r.).

- IV. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania:
- zamienne str. 18, 19 i 35 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 01.10.2024 r.)
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP (oznaczone datą 01.10.2024 r.)
 - dokument zamieszczony w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie86_24.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 01.10.2024 r.*

Jarosław Kasprzyk
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie