

Kraków, 01.07.2024 r.  
ZDW/PW/2024/4767/DN-4/EG  
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-55/24

### **Wg rozdzielnika**

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 780 w m. Liszki, Brodła (nr ZDW-DN-4-271-5/24)**

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

#### **Pytanie nr 1:**

*Zwracam się z prośbą o: - dokładne określenie rodzaju masy bitumicznej na warstwę podbudowy – przedmiar robót Podbudowa z AC22P natomiast STWiORB Podbudowa z AC16P.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż warstwa podbudowy winna zostać wykonana z mieszanki MMA AC16P – zgodnie z informacjami zawartymi w zał. nr 1 SWZ – OPZ, natomiast w formularzu kosztorysu ofertowego (zał. nr 2.1. SWZ) zaistniała w tym kontekście omyłka pisarska (odnośnie podbudowy wskazana została niewłaściwa / błędna mieszanka AC22P). Mając powyższe na uwadze Zamawiający koryguje niniejszym przedmiotową omyłkę udostępniając w załączeniu do niniejszego pisma w ramach strony prowadzonego postępowania zamienny zał. nr 2.1. SWZ – formularz kosztorysu ofertowego (oznaczony datą 01.07.2024 r.) uwzględniający dokonaną korektę omyłki (tzn. wskazanie poprawnej mieszanki w zakresie podbudowy – zgodnie z OPZ).

#### **Pytanie nr 2:**

*Zwracam się z prośbą o: - dołączenie projektu stałej organizacji ruchu.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż projekt stałej organizacji ruchu zostanie udostępniony Wykonawcy po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Jednocześnie nadmienia się, iż kontekst wykonania w ramach niniejszego zamówienia stałej organizacji ruchu w postaci wykonania oznakowania poziomego (odtworzenia istniejącego oznakowania) oraz montażu urządzeń BRD został określony w OPZ, natomiast zakres robót ujęty jest w formularzu kosztorysu ofertowego.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Inga Gęsiarz-Nowak  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:  
[www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)  
1 x DN-4 a/a