

Kraków, 18.10.2024 r.  
ZDW/PW/2024/ 7759 /DN4/KJ  
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-32/24

### **Wg rozdzielnika**

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy / rozbudowy DW 980 od m. Rzepiennik Biskupi do m. Rożnowice wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (nr ZDW-DN-4-271-32/24)**

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

#### **Pytanie nr 10**

*W związku z zapisami w pkt 7.1.5 OPZ: „Warunki geologiczne i górnicze terenu, w tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego – Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych i górniczych terenu. Należy szczegółowo rozeznaczyć tereny osuwiskowe i tereny słabonośne, które występują na trasie projektowanej drogi. Przeanalizować wpływ potencjalnej kolizji takich obszarów na planowaną przebudowę/rozbudowę, w tym konsekwencje prawne i technologiczne prosimy o szczegółowe wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem szczegółowego rozpoznania terenu osuwiskowego.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż poprzez rozpoznanie terenu osuwiskowego Zamawiający rozumie przeprowadzenie szczegółowej analizy materiałów archiwalnych i ogólnodostępnych, w tym Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej.

#### **Pytanie nr 11:**

*W związku z powyższym pytaniem prosimy o informację w zakresie szczegółowego rozpoznania terenu osuwiskowego: • Jaki zakres badań należy przewidzieć? • Czy należy wykonać odwierty rdzeniowane? Jeśli tak to w jakiej ilości? • Czy należy przewidzieć opracowanie projektu monitoringu oraz jego wykonanie? Wyjaśniamy, iż na przedmiotowym odcinku występują co najmniej 4 miejsca potencjalnie osuwiskowe. Z uwagi na brak dokładnych wytycznych co do sposobu rozpoznania, wykonanie badań dla jednego osuwiska może kosztować od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, co ma istotny wpływ na wysokość ceny ofertowej.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje iż w przypadku stwierdzenia przekroczenia objętej zleconym opracowaniem drogi wojewódzkiej osuwiskiem Zamawiający wymaga wykonania wstępnego rozpoznania poprzez 1 odwiert rdzeniowy.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Inga Gęsiarz-Nowak  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:  
*www.zdw.krakow.pl*  
1 x DN-4 a/a