

Przedmiot zamówienia:

Dostawa agregatu spawalniczo-prądotwórczego

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowią:

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – cz. opisowa (poniżej)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (cz. opisowa)

Wymagania dotyczące agregatu spawalniczo-prądowórczego stanowiącego przedmiot zamówienia.

Charakterystyka:

- agregat spawalniczo-prądowórczy, fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r.,
- zakres prądu spawania od 40 do 220 A
- cykl spawania prądem 130 A - 100 %
- cykl spawania prądem 220 A - 35 %

Parametry techniczne:

- częstotliwość - 50 Hz
- napięcie - 400 / 230 V
- moc 3 - maks. / znam. - 8,7 kVA / 7,8 kVA (cos fi 0,8)
- prąd znamionowy 3 - 11,3 A
- moc 1 - maks. / znam. - 4,4 kW / 4,0 kW
- prąd znamionowy 1 - 17,4 A
- rozruch - manualny + rozrusznik
- paliwo - benzyna
- hałas - nie więcej niż 96 dB(A)

Wyposażenie standardowe:

- gniazda przewodów spawalniczych
- gniazdo 400 V 16 A
- gniazdo 230 V 16 A
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- czujnik poziomu oleju
- akumulator
- przewody spawalnicze 10 mb – 35 mm²
- pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)

Dokumenty:

Książka gwarancyjna wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

Dostawa agregatu:

Dostawa agregatu spawalniczo-prądowórczego do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.